

לכבוד,

רשום+דוא"ל+פקס

מר יונתן הורדי  
מנכ"ל תמח"ש תעשיות מתכת וחשמל בע"מ  
ת.ד. 5038  
ראשון לציון 75151

**הנדון: אישור שימוש במערכת T4P**

**מתוצרת תמח"ש לייצור לוחות חשמל.**

1) הועדה המקצועית לוחות חשמל אישרה את המערכת (SYSTEM) הנ"ל מתוצרת תמח"ש להרכבת לוחות חשמל לפי:

היצרן המקורי	שם המערכת SYSTEM	שם הנציג בארץ	אוסר לזרמים	אוסר לציוד עיקרי
תמח"ש	T4P-M	תמח"ש	3200 אמפר	ABB
תמח"ש	T4P-H T4P-K T4P-M	תמח"ש	250 אמפר זרם קצר עד 10KA תא בודד	ABB, Schneider, LS, Eaton, GE

הערה: על היצרן המקורי לרשום במפורש את הגבלת הזרם המרבי לכל סוג ציוד, בקטלוג או בחומר הטכני שיועבר ליצרן המרכיב."

- 2) הועדה המקצועית בדקה את החומר הטכני שהעביר יצרן המערכת, ואת תוצאות בדיקת המערכת שערכה המעבדה לחשמל במכון התקנים, ואישרה כי ניתן לעשות במערכת זו שימוש לייצור לוחות חשמל.
- 3) יצרן מרכיב, אשר מבקש לייצר לוחות ולסמנם בתו תקן, יגיש למכון התקנים בקשה לקבלת היתר לסמן בתו תקן לוחות חשמל, תוך ציון שם המערכת ויצרן הציוד.
- 4) לאחר השלמת תוכנית הברורים המוקדמים ועמידה בכל הדרישות, יובא מתן ההיתר לדיון בפני הועדה המקצועית. הועדה רשאית להמליץ בפני ועדת ההיתרים להעניק ליצרן היתר לסמן לוחות חשמל בתו תקן.
- 5) מובהר בזאת כי רק לוחות חשמל שהורכבו ממערכת מאושרת ניתן יהיה לסמן בתו תקן.

בכבוד רב  
יהושע מילר  
ראש מנהלת תפעול תו תקן

העתקים:

- נולדי גרינברג - יו"ר הועדה המקצועית לוחות חשמל
- נחום הנדלסמן - מנהל המעבדה לחשמל
- עוזי אלוף - ראש ענף תעשייה המעבדה לחשמל.
- מוטי אילון - המעבדה לחשמל.
- עופר מרגולס - מעבדה לחשמל